



RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS

IEPIRKUMA KOMISIJA

Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67012433, fakss 67037235

Rīgā

17. 05. 2011 Nr. D1/K-11-293-201

Uz _____ Nr. _____

Metu konkursa piegādātājam

Par metu konkursa nolikumu un
pielikumiem (iepirkuma identifikācijas Nr.
RDĪD 2011/28)

Informējam par saņemto jautājumu saistībā ar metu konkursa nolikumu un
pielikumiem.

Jautājums

Vai brauktuve starp ēku Tallinas ielā 6 un ēku Tallinas ielā 10, saglabājot
pārsegumu, ir pietiekoši plata un augsta, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transporta
piekļuvi pagalmam caur to?

Atbilde

Lai nodrošinātu ugunsdzēsības transporta piekļuvi pagalmam, caurbrauktuvei jābūt
4200mm augstai un 3500mm platai. Caurbrauktuves starp ēkām Tallinas ielā 6 un
Tallinas ielā 10 platums ir 3693mm, augstums ir 4361mm.

Metu konkursa organizatori uzver, ka Metu konkursa piegādātājs var iepazīties ar
objektu uz vietas Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10 un Tallinas ielā 12A.

Komisijas priekšsēdētājs

saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora 09.03.2011.
rikojumu Nr.50-rs „Par metu konkursa žūrijas komisijas apstiprināšanu”

V. Brūzis

Vasiļjeva 67037286